

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

BASSIN CAMPING BEAUSEJOUR - ARQUES

BASSIN CAMPING
BEAUSEJOUR

Eau ne
satisfaisant
pas aux
références de
qualité

Date de Prélèvement : 27/08/2025

Paramètres bactériologiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale		
Germes revivifiables à 36°C		100			n/mL	0
Pseudomonas aeruginosa				0	n/(100mL)	0
Staphylocoques pathogènes				0	n/(100mL)	0
Enterocoques intestinaux				0	n/(100mL)	0
Paramètres physico-chimiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale		
Chlorures *		250			mg/L	316
Chlore combiné				0,6	mg(Cl ₂)/L	0,42
Chlore libre					mg(Cl ₂)/L	1,74
Chlore libre actif			0,4	1,4	mg(Cl ₂)/L	0,96
Chlore total					mg(Cl ₂)/L	2,16
Carbone organique total		5,0			mg(C)/L	2,5
pH			6,9	7,7	unité pH	7,40
Température					°C	27,0
Transparence						Bonne

* Concentration en chlorures supérieure à la Référence de Qualité traduisant un renouvellement insuffisant de l'eau du bassin.

Historique des précédents prélèvements :

BASSIN CAMPING BEAUSEJOUR

Date	Bactériologie	Physico-chimie
14/05/2025	Conforme	Non conforme

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par
délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Isabelle CORBEAUX

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : LDAR DE L' AISNE

Edition du :
mercredi 03 septembre 2025

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique)